

Kontrollskjema batteriveksler

(Skannes inn sammen med kontrollskjema og legges på kontoret.
Dokumentet skal ikke sendes ut til kunde)

Frekv.omf
Pumpe

type: _____
type: _____

Parameteroppsett Pumpe Varmevexslerbatteri v s ske.

	Covent	God-	
Param:	verdi:	kjent:	Beskrivelse:
A1-07	0		Funksjonsblokk
A1-03	2220		Fabrikkinnstilling
A1-06	1		Forh�ndsinnstilt program
b5-15	15		Hastighetsgrense for driftspause
b5-16	5		Driftstid under hastighetsgrense
C1-01	15		Akselerasjonstid
C1-02	15		Retardasjonstid
E1-01	230		Matespenning
E1-04	100		Maksimal utgangsfrekvens
E1-05	230		Motorens nominelle spenning
E2-01	?		Motorens merkestr�m
H2-01	10E		MB-MC utgang
H3-03	55		Veiledende maksimal driftsfrekvens (% av E1-04)
H3-04	14,9		Verdi i % av maksimal utgangsfrekvens
O2-01	0		Local/remote - knapp utkobling
O2-02	0		Stoppknapp - utkobling
O2-03	1		Lagre parameter for Covent initialisering

Dato: _____

Signatur: _____

Rev: 31.08.2018