

Merking	Beskrivelse	Forklaring	
KA410	Kryss VVX	Spjeldmotor	
KA401	Tilluft		
KA450	Bypass rotor tilluft		
KA420	Omluft kald side		
KA520	Omluft varm side		
KA501	Avtrekk		
KA530	Spesial, røyk/gass		
KA550	Bypass rotor avtrekk		
JV401	Tilluft	Vifter	
JV402			
JV501	Avtrekk		
JV502			
JW501	Spesial, røyk/gass		
LX410	Roterende	Varmegjenvinner	
LX410	Kryss		
LX410	Væskekoblet		
LR401	Tilluft	Frekvensomformer	
LR402			
LR501	Avtrekk		
LR502			
LR410	Roterende VVX		
LR510	Væskekoblet VVX		
LU501		Adiabatisk kjøling	
RT400	Tilluft	Temperaturføler	
RT402	Virkningsgrad		
RT401	Inntak		
RT450	Tur v.bat		
RT460	Tur k.bat		
RT500	Avtrekk		
RT501	Avkast		
RT510	Væskekoblet VVX		
RT550	Retur v.bat		
RT560	Retur k.bat		
RT601	Rom		
RT901	Uteluft		
RY401	Tilluft		Røykdetektor
RY501	Avtrekk		
RY505	Avtrekk	Co2-føler	
RH401	Tilluft	Fuktføler	
RH501	Avtrekk		
LI401		EL-Batteri	
QP401	Viftevakt	Differansetrykkvakt	
QD510	Avrimingsvakt		
QT401	Frostvakt (av/på)	Termostat	
QT470	Brannterm. Vifte		
QT480	Overoppheting EL-bat.		
QT490	Brannterm. EL-bat.		

LV401	Varme	Vannbatteri
LK401	Kjøle	
LK401	Kombinert	
SB401	Tur varme	Shuntventil
SB411	Tur kjøling	
SB501	Retur varme	
SB511	Retur kjøling	
SB510	Væskekoblet VVX	
JP401	Varme	Pumpe
JP411	Kjøling	
JP510	Væskekoblet VVX	
QD401	Tilluft	Digital filtervakt
QD501	Avtrekk	
RF401	Tilluft	Luftmengdemåler
RF501	Avtrekk	
RD501	Filtervakt avtrekk	Presigo 1 / QBM-1 Differansetrykk giver
RD402	Luftmengde tilluft	
RP401	Tilluft	Presigo 2 / QBM-2 Trykkføler
RP501	Avtrekk	
RD401	Filtervakt tilluft	Presigo 3 / QBM-3 Differansetrykk giver
RD502	Luftmengde avtrekk	
XS001	Av / Auto / Man	Systemvender
XS002	Nødstop	Nødstopbryter
XO001	Korttidsur	Urbryter/timer
RF001	Flowmåler	Vannmengde
OR001	Signalsplitter	Måleverdiomformer

Kommentarer:

- Spjeld:
  - Ved 2 spjeldmotorer på samme spjeld merkes disse med A og B. (KA401A og KA401B)
  - Ved 2 spjeld montert for parallell drift merkes med ulikt nummer. (KA401 og KA402)